

ENERGIA Y MINAS
Requerimiento de Bienes y/o Servicios

INT-MEM-2021-10236

2 de Agosto de 2022

1. INFORMACIÓN GENERAL	
Dirigido a:	Tirso Peña, Director Administrativo y Financiero
Unidad Requirente:	Dirección de Electrificación Rural y Sub-Urbana (ERS)

2. VINCULACIÓN CON EL PLAN OPERATIVO ANUAL Y LAS METAS PRESIDENCIALES				
(Marcar con un "X" la opción, puede ser más de una. Si no está vinculado, favor indicar en observaciones y adjuntar documento de aprobación por autoridad competente).				
Iniciativa vinculada con:	Sí	No	# del Producto / Meta Presidencial	# de la Actividad
POA		x		
Metas Presidenciales		x		

3. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO				
Cantidad	Unidad	Bien o Servicio/ Descripción técnica		Uso y/o finalidad
94	UD	Cruceta de acero galvanizado, perfil L, de 3" x 3" x 1/4" x 6'		Para la terminación de los trabajos de Redes Palero, provincia Santiago Rodríguez
20	UD	Aislador de porcelana rígido tipo poste clase 15 kV; ANSI 55-5		
135	UD	Grapa de retención para conductores #6 AWG - #2/0 AWG		
1	UD	Banco trifásico de tres transformadores tipo poste (3X37.5) kVA, 12,470-7,200 V- Y /277-480V- Y		
4	UD	Pararrayos de distribución de 9 kV		
10	UD	Tornillo de máquina cabeza cuadrada 5/8" x 10" en acero galvanizado.		
2	UD	Seccionadores unipolares de 100 A; 15 kV		
60	UD	Fijador(Terminal) preformado para cable Retenida(viento) de 5/16"		
20	UD	Ancla de hormigón (Cono de anclar) para Retenidas(viento), superficie 250 pulg ² .		
133	UD	Conector elástico tipo cuña 2/0 AWG - 2/0 AWG		
20,260	PL	Conductor desnudo AAAC # 1/0 AWG (Asusa)		
458	UD	Conector elástico de cuña de 2/0 AWG - 2 AWG		
134	UD	Arandela de presión para tornillo de 1/2" (12mm)		
514	UD	Pinza de retención para acometida		
296	UD	Conector dentado simple para conductor aislado #2		
178	UD	Brida sujeción de cable (Tie Wrap) 3/16" x 8"		
127	UD	Arandela de presión para tornillo de 3/8"		
44	UD	Caja aislante para conectores de cuña		

V.P

ENERGIA Y MINAS
Requerimiento de Bienes y/o Servicios

INT-MEM-2021-10236


2 de Agosto de 2022

276	UD	Aislador de porcelana tipo poste clase 15KV; ANSI 57-1 (Line-Post)	Para la terminación de los trabajos de Redes Palero, provincia Santiago Rodríguez
5	UD	Terminal de ojo a compresión para conductor #2 AWG	
63	UD	Terminal tipo pin (espiga) bajante TX <= 2/0 AWG de transf.	
73	UD	Conector de empalme #2 AWG	
431	UD	Espiga soporte de acero para aislador en punta de poste (Zabaleta) 18"	
100	PL	Conductor cuádruplex de aluminio #2/0 AWG con neutro #2/0 AWG AAAC.	
36,178	PL	Conductor triplex de aluminio, #2 AWG y neutro #2 AWG AAAC.	
4,826	PL	Alambre de amarre #4 AWG sólido de aluminio	
826	UD	Tornillo para aislador tipo Line-Post, 3/4" - 3/4"x 3"	
10	UD	Caja de breaker tipo Riel-Din de 2-4 circuitos.	
18	UD	Tapa para tomacorriente doble 15 A, 120 V	
90	UD	Tapa para interruptor doble	
180	UD	Tapa para interruptor sencillo	
225	UD	Conector elástico tipo cuña 2 AWG - 2 AWG	
13	UD	Transformador monofásico tipo poste sumergido en aceite 10 kVA, 7,200V-Y /240-120 V-Y	

4. OBSERVACIONES

Creado 8 de noviembre de 2021

5. APROBACIONES



Rosanna M. Martes Brea
Encargada Administrativa, ERS
Viceministerio de Energía




Tirso Peña
Director Administrativo y Financiero