

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
(Continuador Jurídico de la CDEEE)
Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP)

NOTIFICACION GENERAL DE ADJUDICACION
FECHA: 12-06-2024

Mediante la presente Notificación de Adjudicación, de conformidad con el numeral 44.2 de la Sección I. Instrucciones a los Licitantes del documento de licitación No: LPI-BID-01-2023, se publica la adjudicación de los contratos relacionados al citado proceso. A saber:

Contratante: **Ministerio de Energía y Minas, Av. Independencia, esquina Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Sector La Feria, Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana.**

Nombre del Proyecto: **Programa de Expansión de Redes y Reducción de Pérdidas Técnicas Eléctricas en Distribución, DR-L1128.**

País: **República Dominicana.**

Número de Préstamo: **BID No.4711/OC-DR.**

Número del Proceso: **BID-LPI-01-2023-PE.**

Número de Lotes: **4.**

Alcance de la licitación: **Diseño, Suministro y Servicios de Instalación del Segundo Paquete de Subestaciones de EDESUR.**

Duración de los contratos: **Lote 1 = 17M, Lote 2= 17M y Lote 3 = 17M.**

Moneda de Evaluación: **Dólares Estadounidenses.**

1. OFERENTES ADJUDICADOS

| Lote 1: SE-Aeropuerto de Herrera | Lote 2: SE-Granitos Bojos |
|---|--|
| Oferente: Consorcio Cobra – Semi, SPE (Cobra Instalaciones y Servicios, S.A / Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.) | Oferente: Consorcio Cobra – Semi, SPE (Cobra Instalaciones y Servicios, S.A / Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.) |
| Dirección: Ave. Gustavo Mejía Ricart, #103, Edificio Mansión I, Local 2B, Piantini, Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. | Dirección: Ave. Gustavo Mejía Ricart, #103, Edificio Mansión I, Local 2B, Piantini, Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. |
| Precio de apertura: USD17,929,981.23 | Precio de apertura: USD15,734,974.36 |
| Precio evaluado (en la moneda de evaluación): USD16,608,429.76* | Precio evaluado (en la moneda de evaluación): USD15,327,684.25* |
| Precio del contrato (en la moneda de evaluación): USD17,737,452.88 ** | Precio del contrato (en la moneda de evaluación): USD15,726,043.98 ** |
| Lote 3: SE-Engombe - Manoguayabo | Lote 4: SE-Arroyo Manzano |
| Oferente: Consorcio Cobra – Semi, SPE (Cobra Instalaciones y Servicios, S.A / Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.) | El lote fue declarado desierto debido a que no se obtuvo una oferta ventajosa para el contratante. Ver detalles en el punto 3 de este documento. |
| Dirección: Ave. Gustavo Mejía Ricart, #103, Edificio Mansión I, Local 2B, Piantini, Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. | |
| Precio de apertura: USD17,983,503.96 | |
| Precio evaluado (en la moneda de evaluación): USD17,517,159.90* | |
| Precio del contrato (en la moneda de evaluación): USD17,852,643.82 ** | |

* Precio evaluado no incluye ni impuestos ni imprevistos, contempla ajustes aritméticos y por pérdida del transformador.

** Precio del contrato contiene impuestos e imprevistos. Para los lotes 1 y 3, el monto incluye el descuento ofertado por el consorcio por la adjudicación de múltiples lotes.

2. OFERENTES CON PRECIOS EVALUADOS

| Lote 1: SE-Aeropuerto de Herrera | |
|---|--|
| Oferente: Korea Electric Power Corporation (KEPCO) | Oferente: Consorcio Hispano – Dominico INAMID (Inabensa France, SAS / Midas Dominicana, SRL) |
| País de registro: República de Corea (Corea del Sur) | País de Registro: Francia- República Dominicana |
| Dirección: 55 Jeollyeok-ro, Naju-si, Jeollanam-do 58217, Corea del Sur | Dirección: Av. Winston Churchill 2, Acrópolis, Business Center, Santo Domingo, Rep. Dom. |
| Precio de apertura: USD16,141,681.05 | Precio de apertura: EUR1,179,673.63; USD11,617,249.12 y DOP207,573,222.30 |
| Precio de evaluación (en la moneda de evaluación): USD14,766,690.52 | Precio de evaluación (en la moneda de evaluación): USD15,383,680.08 |
| Lote 2: SE-Granitos Bojos | |
| Oferente: Consorcio Cobra – Semi, SPE (Cobra Instalaciones y Servicios, S.A / Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.) | Oferente: Lantania, S.A. |
| País de Registro: España | País de Registro: España |
| Dirección: Ave. Gustavo Mejía Ricart, #103, Edificio Mansión I, Local 2B, Piantini, Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. | Dirección: Calle Sobrado, No.2, 28050, Madrid, España. |
| Precio de apertura: USD17,929,981.23 | Precio de apertura: USD18,837,806.97 |
| Precio evaluado (en la moneda de evaluación): USD16,608,429.76 | Precio de evaluación (en la moneda de evaluación): USD16,929,662.71 |
| Oferente: Elecnor Servicios y Proyectos, S.A. | |
| País de Registro: España | |
| Dirección: Calle Andrés Julio Aybar, No.206, Edificio Málaga III, 2º Nivel, 10127, Santo Domingo, República Dominicana. | |
| Precio de apertura: USD15,789,489.91 y DOP328,843,674.11 | |
| Precio de evaluación (en la moneda de evaluación): USD21,794,380.46 | |
| Lote 2: SE-Granitos Bojos | |
| Oferente: Consorcio Hispano – Dominico INAMID (Inabensa France, SAS / Midas Dominicana, SRL) | Oferente: Korea Electric Power Corporation (KEPCO) |
| País de Registro: Francia- República Dominicana | País de registro: República de Corea (Corea del Sur) |
| Dirección: Av. Winston Churchill 2, Acrópolis, Business Center, Santo Domingo, Rep. Dom. | Dirección: 55 Jeollyeok-ro, Naju-si, Jeollanam-do 58217, Corea del Sur |
| Precio de apertura: EUR1,297,240.14, USD10,062,155.71 y DOP370,365,294.87 | Precio de apertura: USD14,690,453.87 |
| Precio de evaluación (en la moneda de evaluación): USD14,096,196.34 | Precio de evaluación (en la moneda de evaluación): USD14,105,716.80 |

| | |
|---|--|
| Oferente: Consorcio Cobra – Semi, SPE (Cobra Instalaciones y Servicios, S.A / Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.) | Oferente: Lantania, S.A. |
| País de Registro: España | País de Registro: España |
| Dirección: Ave. Gustavo Mejía Ricart, #103, Edificio Mansión I, Local 2B, Piantini, Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. | Dirección: Calle Sobrado, No.2, 28050, Madrid, España. |
| Precio de apertura: USD15,734,974.36 | Precio de apertura: USD16,622,386.59 |
| Precio evaluado (en la moneda de evaluación): USD15,327,684.25 | Precio de evaluado (en la moneda de evaluación): USD15,393,663.01 |
| Oferente: Elecnor Servicios y Proyectos, S.A. | |
| País de Registro: España | |
| Dirección: Calle Andrés Julio Aybar, No.206, Edificio Málaga III, 2º Nivel, 10127, Santo Domingo, República Dominicana. | |
| Precio de apertura: USD14,188,039.86 y DOP293,571,229.84 | |
| Precio de evaluación (en la moneda de evaluación): USD20,027,761.32 | |
| Lote 3: SE-Engombe - Manoguayabo | |
| Oferente: Korea Electric Power Corporation (KEPCO) | Oferente: Consorcio Cobra – Semi, SPE (Cobra Instalaciones y Servicios, S.A / Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.) |
| País de registro: República de Corea (Corea del Sur) | País de Registro: España. |
| Dirección: 55 Jeollyeok-ro, Naju-si, Jeollanam-do 58217, Corea del Sur. | Dirección: Ave. Gustavo Mejía Ricart, #103, Edificio Mansión I, Local 2B, Piantini, Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. |
| Precio de apertura: USD16,387,988.45. | Precio de apertura: USD17,983,503.96 |
| Precio de evaluación (en la moneda de evaluación): USD16,013,929.12. | Precio evaluado (en la moneda de evaluación): USD17,517,159.90 |
| Oferente: Elecnor Servicios y Proyectos, S.A. | |
| País de Registro: España | |
| Dirección: Calle Andrés Julio Aybar, No.206, Edificio Málaga III, 2º Nivel, 10127, Santo Domingo, República Dominicana. | |
| Precio de apertura: USD14,003,091.68 y DOP298,786,818.64. | |
| Precio de evaluación (en la moneda de evaluación): USD20,256,574.71. | |
| Lote 4: SE-Arroyo Manzano | |
| Oferente: Korea Electric Power Corporation (KEPCO). | Oferente: Consorcio Cobra – Semi, SPE (Cobra Instalaciones y Servicios, S.A / Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.). |
| País de registro: República de Corea (Corea del Sur). | País de Registro: España. |
| Dirección: 55 Jeollyeok-ro, Naju-si, Jeollanam-do 58217, Corea del Sur. | Dirección: Ave. Gustavo Mejía Ricart, #103, Edificio Mansión I, Local 2B, Piantini, Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. |
| Precio de apertura: USD17,609,851.27. | Precio de apertura: USD19,416,393.47. |
| Precio de evaluación (en la moneda de evaluación): USD16,977,438.70. | Precio evaluado (en la moneda de evaluación): USD18,772,809.09. |

| | |
|---|--|
| Oferente: Elecnor Servicios y Proyectos, S.A. | |
| País de Registro: España | |
| Dirección: Calle Andrés Julio Aybar, No.206, Edificio Málaga III, 2º Nivel, 10127, Santo Domingo, República Dominicana. | |
| Precio de apertura: USD15,296,782.84 y DOP379,850,994.16 | |
| Precio de evaluación (en la moneda de evaluación): USD22,804,692.27 | |

* Precio expresado en la moneda de evaluación (USD), no incluye impuestos ni imprevistos. Contempla ajustes por cronograma, errores aritméticos y pérdida del transformador.

3. OFERTAS RECHAZADAS

LOTE 1: SE-AEROPUERTO DE HERRERA

Etapa de Calificación:

1. Oferente: Korea Electric Power Corporation (KEPCO).
Razones de no éxito de la oferta: La oferta del licitante no satisfizo el criterio 3.1 Calificación Financiera de la Sección III: Criterios de Evaluación y Calificación de los documentos de licitación, al poseer un capital de trabajo negativo, luego de aplicada la fórmula Activos Corrientes – Pasivos Corrientes.
2. Oferente: Consorcio Hispano – Dominicano INAMID.
Razones de no éxito de la oferta: El consorcio no satisfizo el criterio 4.2 (a) Experiencia específica de la Sección III: Criterios de Evaluación y Calificación de los documentos de licitación.

Etapa de Revisión Preliminar

1. Oferente: FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.A (FCC)
País de registro: España
Dirección: Avenida Abraham Lincoln No. 295, Edificio CARIBALICO, 4to Piso. Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Precio de apertura: USD18,053,359.11
Razones de no éxito de la oferta: Se rechazó la oferta por desviaciones sustanciales de los siguientes elementos principales:
 - a) Bahía GIS SF6 138 kV: La PDTG incluida en la oferta contiene varios puntos que no coinciden con los requeridos en la licitación (4.5, 4.6, 4.8, 9.2, 9.3.1, 9.5, 9.11, 9.12, 9.20, 9.21, 10.1, 10.2, 10.3, 11.2, 12.5.6, 13.8, 15.10.1, 15.10.2, 15.7 y 16.7). Por ejemplo, el punto 9.3.1 TR Tripolar, Bahía línea monopolar no aparece en la citada PDTG.
 - b) Transformador de Potencia: La PDTG incluida en la oferta corresponde a un transformador de 32-40 MVA; mientras que lo solicitado es uno de 24 – 30 MVA.
 - c) Celdas de Media Tensión: La vida útil es de 20,000 operaciones, lo requerido es de 30,000.
2. Oferente: RG Engineering, Inc.
País de registro: Puerto Rico.
Dirección: Ave. Sarasota No. 20, Torre Empresarial AIRD, piso 8, Santo Domingo, República Dominicana.

Precio de apertura: USD14,875,513.74.

Razones de no éxito de la oferta: Se rechaza la oferta por desviaciones sustanciales en los siguientes elementos:

- a) Transformador de potencia: La impedancia de secuencia cero (Z0) en la toma (tap) nominal de tensión a una potencia de 30 MVA ofrecida es de 10.64 vs la solicitada que fue de 9.68. Además, la sumatoria de las pérdidas ofertadas exceden lo requerido (Ofertado 152 kW vs requerido 99 kW).
- b) Celdas de Media tensión. Varios puntos de la PTDG presentada no corresponden con lo solicitado. Por ejemplo, el punto 8.26 Funciones de Rendimiento de la Capsula de Vacío no fue ofertado (No aparece en la PDTG entregada por el licitante).
- c) Relé de Protecciones (de Protección Diferencial 2 Devanados y de Sobrecorriente 1/5 A): Varios puntos de las PTDG presentadas no corresponden con lo solicitado. Por ejemplo, el punto 13 de Requerimiento de Calidad no fue incluido en ninguna de las dos PDTG.

LOTE 2: SE-GRANITOS BOJOS

Etapas de Calificación:

1. Oferente: Korea Electric Power Corporation (KEPCO).

Razones de no éxito de la oferta: La oferta del licitante no satisfizo el criterio 3.1 Calificación Financiera de la Sección III: Criterios de Evaluación y Calificación de los documentos de licitación, al poseer un capital de trabajo negativo, luego de aplicada la fórmula Activos Corrientes – Pasivos Corrientes.

2. Oferente: Consorcio Hispano – Dominico INAMID.

Razones de no éxito de la oferta: El consorcio no satisfizo el criterio 4.2 (a) Experiencia específica de la Sección III: Criterios de Evaluación y Calificación de los documentos de licitación.

Etapas de Revisión Preliminar

1. Oferente: FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.A (FCC)

País de registro: España

Dirección: Avenida Abraham Lincoln No. 295, Edificio CARIBALICO, 4to Piso. Santo Domingo, D.N., República Dominicana

Precio de apertura: USD17,039,109.30.

Razones de no éxito de la oferta: Se rechazó la oferta por desviaciones sustanciales de los siguientes elementos principales:

- a) Bahía GIS SF6 138 kV: La PDTG incluida en la oferta contiene varios puntos que no coinciden con los requeridos en la licitación (4.5, 4.6, 4.8, 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.5, 9.11, 9.12, 9.20, 9.21, 10.1, 10.2, 10.3, 11.2, 12.5.6, 13.8, 15.10.1, 15.10.2, 15.7 y 16.7). Por ejemplo, el punto 9.3.1 TR Tripolar, Bahía línea monopolar no aparece en la citada PDTG.
 - b) Transformador de Potencia: Los puntos 22.03 y 22.10 de la PDTG no están acorde a lo solicitado. Además, existen variaciones en otros puntos de la PDTG con relación a lo solicitado (3.27, 10.1.9, 10.2.9, 31.09, 31.10, 32.09, 32.10, entre otros).
 - c) Celdas de Media Tensión: La vida útil es de 20,000 operaciones, lo requerido es de 30,000.
2. Oferente: RG Engineering, Inc

País de registro: Puerto Rico

Dirección: Ave. Sarasota No. 20, Torre Empresarial AIRD, piso 8, Santo Domingo, República Dominicana

Precio de apertura: USD13,401,438.20.

Razones de no éxito de la oferta: Se rechaza la oferta por desviaciones sustanciales en los siguientes elementos:

- a. Transformador de Potencia: La PDTG entregada no corresponde al proceso actual, por lo cual existen varias diferencias entre la PDTG ofertada y la PDTG del proceso. Por ejemplo, los puntos 22.03, 22.10 y 28.07 (correspondientes al Contenido Inhibidor de Oxidación y Marcas de Aceite de Reemplazo y Ubicación de Relé de Rotura, respectivamente) no fueron incluidos en la PDTG el licitante.
- b. Celdas de Media Tensión: La PDTG entregada no corresponde al proceso actual, por lo cual existen varias diferencias entre la PDTG ofertada y la PDTG del proceso. Por ejemplo, el punto 8.26 (Funciones de Rendimiento de la Capsula de Vacío), para el cual se solicitaban 5 características, fue omitido por completo por el licitante.
- c. Relé de Protecciones (de Protección Diferencial 2 Devanados y de Sobrecorriente 1/5 A): Varios puntos de las PDTG presentadas no corresponden con lo solicitado. Por ejemplo, el punto 13 de Requerimiento de Calidad no fue incluido en ninguna de las dos PDTG.

LOTE 3: SE-ENGOMBE – MANOGUAYABO:

Etapas de Calificación:

1. Oferente: Korea Electric Power Corporation (KEPCO).

Razones de no éxito de la oferta: La oferta del licitante no satisfizo el criterio 3.1 Calificación Financiera de la Sección III: Criterios de Evaluación y Calificación de los documentos de licitación, al poseer un capital de trabajo negativo, luego de aplicada la fórmula Activos Corrientes – Pasivos Corrientes.

Etapas de Revisión Preliminar

1. Oferente: FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.A (FCC)

País de registro: España

Dirección: Avenida Abraham Lincoln No. 295, Edificio CARIBALICO, 4to Piso. Santo Domingo, D.N., República Dominicana

Precio de apertura: USD21,799,632.18.

Razones de no éxito de la oferta: Se rechazó la oferta por desviaciones sustanciales de los siguientes elementos principales:

- a. El país de origen de los interruptores de acoples de barra, de campos de líneas, de líneas y acople de barra y de campos de transformación es la India, el cual no es un país miembro del BID.
- b. Transformador de Potencia: Los puntos 22.03, 22.08 y 22.10 de la PDTG no están acorde a lo solicitado. Además, existen variaciones en otros puntos de la PDTG con relación a lo solicitado (28, 30.04, 30.05, 33.13, 36.04, entre otros).
- c. Celdas de Media Tensión: La vida útil es de 20,000 operaciones, lo requerido es de 30,000.

2. Oferente: Consorcio Monlux -Garoc (Monlux S.A / Grupo de Arquitectura y Obra Civil, S.L.U)

País de registro: España

Dirección: Av. Rómulo Betancourt, No.1304, oficina 403, Santo Domingo, República Dominicana.

Precio de apertura: USD25,539,311.03

Razones de no éxito de la oferta: Se rechazó la oferta por desviación sustancial en el siguiente elemento principal: Celdas de Media Tensión: No se pudo comprobar la vida útil de las celdas ofertas correspondiente a 30,000 operaciones.

3. Oferente: Consorcio Hispano – Dominicano INAMID (Inabensa France, SAS / Midas Dominicana, SRL)

País: Francia – España

Dirección: Av. Winston Churchill 2, Acrópolis, Business Center, Santo Domingo, Rep. Dom.

Precio Apertura: EUR1,402,033.11, USD10,829,990.11 y DOP252,935,752.53.

Razones de no éxito de la oferta: Solo fue entregada la PDTG correspondiente al Interruptor monopolar 2500 Amps para acople de barras 138 kV. Los Interruptores de Campos de Líneas, de Líneas y Acople de Barras y de Campos de Transformación no pudieron ser evaluados ya que no se presentaron las PDTGs. Las PDTGs incluidas en la oferta para estos interruptores fue la misma presentada para el Interruptor monopolar 2500 Amps para acople de barras 138 kV.

LOTE 4: SE-ARROYO MANZANO:

Lote declarado desierto. No se obtuvo una oferta ventajosa para el contratante. Las razones para declarar el lote desierto fueron las siguientes:

Etapas de Calificación:

1. Oferente: Korea Electric Power Corporation (KEPCO).

Razones de no éxito de la oferta: La oferta del licitante no satisfizo el criterio 3.1 Calificación Financiera de la Sección III: Criterios de Evaluación y Calificación de los documentos de licitación, al poseer un capital de trabajo negativo, luego de aplicada la fórmula Activos Corrientes – Pasivos Corrientes.

2. Oferente: Consorcio Cobra – Semi, SPE.

Razones de no éxito de la oferta: La oferta, aunque fue el precio evaluado más bajo, sobrepasa el presupuesto en un 43%.

3. Oferente: Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.

Razones de no éxito de la oferta: La oferta, aunque cumple sustancialmente con los documentos de licitación, sobrepasa el presupuesto en un 60%.

Etapas de Revisión Preliminar

1. Oferente: Consorcio Monlux -Garoc (Monlux S.A / Grupo de Arquitectura y Obra Civil, S.L.U)

País de registro: España

Dirección: Av. Rómulo Betancourt, No.1304, oficina 403, Santo Domingo, República Dominicana.

Precio de apertura: USD28,060,614.24.

Razones de no éxito de la oferta: Se rechazó la oferta por desviación sustancial en el siguiente elemento principal: Celdas de Media Tensión: No se pudo comprobar la vida útil de las celdas ofertas correspondiente a 30,000 operaciones.

2. Oferente: Consorcio Hispano – Dominicano INAMID (Inabensa France, SAS / Midas Dominicana, SRL).

País: Francia – España.

Dirección: Av. Winston Churchill 2, Acrópolis, Business Center, Santo Domingo, Rep. Dom.

Precio Apertura: EUR1,404,696.43, USD10,900,408.31 y DOP314,203,115.06.

Razones de no éxito de la oferta: Solo fue entregada la PDTG correspondiente al Interruptor monopolar 2500 Amps para acople de barras 138 kV. Los Interruptores de Campos de Líneas, de Líneas y Acople de Barras y de Campos de Transformación no pudieron ser evaluados ya que no se presentaron las PDTGs. Las PDTGs incluidas en la oferta para estos interruptores fue la misma presentada para el Interruptor monopolar 2500 Amps para acople de barras 138 kV.