

[illegible]

USO AL QUE VA DESTINADO
<p>Este equipo de protección personal (orejera de protección auditiva) será asignado al personal técnico de dan mantenimientos y/o operan los generadores de energía eléctricas para emergencias y subestaciones, y que por naturaleza de sus trabajos, deben ingresar frecuentemente a las cacetas en donde el ruido sobrepasa los niveles permisibles (80 dB o 140 dB) del umbral auditivo establecido en el Reglamento 522-06 de la República Dominicana.</p>
OBSERVACIONES
<ul style="list-style-type: none"><li>• Requiere pre-envío de muestra física a la Gerencia de PRLMA por cada modelo ofertado.</li><li>• Requiere envío de ficha de especificaciones técnicas a la Gerencia de PRLMA del producto ofertado.</li><li>• Ficha Autorizada y aprobada por Carlos Romero Merejo Gerente de la Gerencia de PRLMA.</li><li>• Los productos no deben tener fecha de fabricación no mayor de 12 meses.</li></ul> <p><b>CRITERIOS DE SUSTITUCIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Equipo de protección personal de alto ciclo de reutilización, el cual será asignado a los técnicos y supervisores de las diferentes áreas que requieran ingresar a los cuartos de generadores de energía eléctricas para emergencias.</li></ul>