

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
(Continuador Jurídico de la CDEEE)
Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP)

NOTIFICACION GENERAL DE ADJUDICACION
FECHA: 28-11-2025

Mediante la presente Notificación de Adjudicación, de conformidad con el numeral 44.2 de la Sección I. Instrucciones a los Licitantes del documento de licitación No: LPI-BID-02-2025, se publica la adjudicación de los contratos relacionados al citado proceso. A saber:

Contratante: **Ministerio de Energía y Minas, Av. Independencia, esquina Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Sector La Feria, Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana.**

Nombre del Proyecto: **Programa de Expansión de Redes y Reducción de Pérdidas Técnicas Eléctricas en Distribución, DR-L1128.**

País: **República Dominicana.**

Número de Préstamo: **BID No.4711/OC-DR.**

Número del Proceso: **BID-LPI-02-2025-PE.**

Número de Lotes: **6.**

Alcance de la licitación: **Diseño, Suministro y Servicios de Instalación del Tercer Paquete de Subestaciones de EDESUR.**

Duración de los contratos: **Lote 1 = 19.6 m, Lote 2= 19.6 m, Lote 3 = 19.6 m y Lote 4= 12 m**

Moneda de Evaluación: **Dólares Estadounidenses.**

1. OFERENTES ADJUDICADOS

Lote 1: SE-Arroyo Manzano	Lote 2: SE-Cristo Rey
Oferente: Consorcio SEMI- COBRA, TPE (Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A. Cobra Instalaciones y Servicios, S.A)	Oferente: Consorcio SEMI- COBRA, TPE (Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A. Cobra Instalaciones y Servicios, S.A)
Dirección: Ave. Gustavo Mejía Ricart, #103, Edificio Mansión I, Local 2B, Piantini, Santo Domingo, D.N., Rep. Dom.	Dirección: Ave. Gustavo Mejía Ricart, #103, Edificio Mansión I, Local 2B, Piantini, Santo Domingo, D.N., Rep. Dom.
Precio de apertura: USD21,025,697.52	Precio de apertura: USD20,324,583.18
Precio evaluado (en la moneda de evaluación): USD19,107,081.24*	Precio evaluado (en la moneda de evaluación): USD18,504,732.74*
Precio del contrato (en la moneda de evaluación): USD20,394,926.59**	Precio del contrato (en la moneda de evaluación): USD19,714,845.69 **
Lote 3: SE-Los Alcarrizos	Lote 4: SE-Cruce de Cabral
Oferente: Consorcio SEMI- COBRA, TPE (Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A. Cobra Instalaciones y Servicios, S.A)	Oferente: Ingeniería y Servicios Electrotécnicos, SRL (INSEL)
Dirección: Ave. Gustavo Mejía Ricart, #103, Edificio Mansión I, Local 2B, Piantini, Santo Domingo, D.N., Rep. Dom.	Dirección: avenida República de Colombia, número 5, casi esquina Autopista Duarte, Los Peralejos, Santo Domingo
Precio de apertura: USD21,363,759.70	Precio de apertura: 3,666,549.37 USD
Precio evaluado (en la moneda de evaluación): USD19,339,039.37*	Precio evaluado (en la moneda de evaluación): USD 3,711,270.49
Precio del contrato (en la moneda de evaluación): USD20,722,846.91**	Precio del contrato (en la moneda de evaluación): US\$2,535,968.81 y RD\$70,967,535.84***

* Precio evaluado no incluye ni impuestos ni imprevistos, contempla ajustes aritméticos y pérdida del transformador.

** Precio del contrato contiene impuestos e imprevistos. Para los lotes 1, 2 y 3, el monto incluye el descuento ofertado por el consorcio por la adjudicación de múltiples lotes.

*** Precio del contrato expresado en dos monedas.

Lote 5: SE-Jimaní	Lote 6: SE-Pedernales
El lote fue declarado desierto, ya que no se recibieron ofertas.	No se recomendó la adjudicación del lote por desviaciones técnicas sustanciales de la única oferta recibida.

2. OFERENTES CON PRECIOS EVALUADOS

Lote 1: SE-Arroyo Manzano	
Oferente: Consorcio SEMI- COBRA, TPE (Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A. Cobra Instalaciones y Servicios, S.A)	Oferente: COX – GEMSA (Cox T&I S.L y GEMSA Ingenieros de Desarrollo, SRL)
País de registro: España	País de Registro: Francia- República Dominicana
Dirección: Ave. Gustavo Mejía Ricart, #103, Edificio Mansión I, Local 2B, Piantini, Santo Domingo, D.N., Rep. Dom.	Dirección: Edificio Boyero III, Av. Gustavo Mejía Ricart, No.35, Santo Domingo, 10121, Rep. Dom
Precio de apertura: USD21,025,697.52	Precio de apertura: US\$18,450,479.63 y EUR1,534,551.91
Precio de evaluación (en la moneda de evaluación): USD19,339,039.37	Precio de evaluación (en la moneda de evaluación): US\$18,363,646.33
Lote 2: SE-Cristo Rey	
Oferente: Elecnor Servicios y Proyectos, S.A	
País de Registro: España	
Dirección: Calle Andrés Julio Aybar, No. 206, edificio Málaga III, 2do Nivel, 10127, Santo Domingo, República Dominicana.	
Precio de apertura: USD22,726,712.58	
Precio evaluado (en la moneda de evaluación): USD20,123,447.27	
Lote 3: SE-Los Alcarrizos	
Oferente: Consorcio SEMI- COBRA, TPE (Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A. Cobra Instalaciones y Servicios, S.A)	Oferente: Elecnor Servicios y Proyectos, S.A
País de registro: España	País de Registro: España
Dirección: Ave. Gustavo Mejía Ricart, #103, Edificio Mansión I, Local 2B, Piantini, Santo Domingo, D.N., Rep. Dom.	Dirección: Calle Andrés Julio Aybar, No. 206, edificio Málaga III, 2do Nivel, 10127, Santo Domingo, República Dominicana.
Precio de apertura: USD20,324,583.18	Precio de apertura: USD23,194,615.08
Precio de evaluación (en la moneda de evaluación): USD18,504,732.74	Precio evaluado (en la moneda de evaluación): USD20,464,639.27
Lote 4: SE-Los Alcarrizos	
Oferente: Consorcio SEMI- COBRA, TPE (Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A. Cobra Instalaciones y Servicios, S.A)	Oferente: Elecnor Servicios y Proyectos, S.A
País de registro: España	País de Registro: España
Dirección: Ave. Gustavo Mejía Ricart, #103, Edificio	Dirección: Calle Andrés Julio Aybar, No. 206,

Mansión I, Local 2B, Piantini, Santo Domingo, D.N., Rep. Dom.	edificio Málaga III, 2do Nivel, 10127, Santo Domingo, República Dominicana.
Precio de apertura: USD21,363,759.70.	Precio de apertura: USD23,562,878.69.
Precio de evaluación (en la moneda de evaluación): USD19,339,039.37.	Precio evaluado (en la moneda de evaluación): USD20,795,800.42.
Lote 4: SE-Cruce de Cabral	
No hubo necesidad de comparar ofertas, solo fue recibida una oferta.	

* Precio expresado en la moneda de evaluación (USD), no incluye impuestos ni imprevistos. Contempla errores aritméticos y pérdida del transformador.

3. OFERTA RECHAZADA

Lote 6. Campo de Transformación de Pedernales.

La oferta fue rechazada por incumplimiento en el Transformadores de Voltaje.

Descripción del incumplimiento: La característica del burden simultáneo, se ofertó 105 VA y se requiere 260 VA, lo cual representa una desviación sustancial. Una potencia de 105 VA implica pérdida de precisión del transformador al superarse la carga de 105 VA.