


**1 Nombre del material o equipo:**  
DETECTOR MULTIRANGO PROXIM.240-275KV

**2 Código:**  
**1003722**

**3 Descripción del equipo:**  
Es una herramienta empleada para detectar de manera fiable la presencia o ausencia de tensión en un circuito o equipo eléctrico.

**4 Forma y Dimensiones:**



**5 Especificaciones técnicas:**

- 5.1 Obligatoriamente debe cumplir con las normas EN 61326-1, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 55011 o cualquier otra norma homóloga para este tipo de herramientas.
- 5.2 Obligatoriamente debe detectar tensiones en un rango entre 240-275kV.
- 5.3 Obligatoriamente debe trabajar en frecuencias entre 45 a 70 Hz.
- 5.4 Obligatoriamente debe ser de detección por proximidad (sin contacto).
- 5.5 Obligatoriamente debe disponer de detección visual (LED) y audible.
- 5.6 Obligatoriamente debe acoplarse a pértigas de cabezal universal.
- 5.7 Obligatoriamente debe incluir baterías, estuche plástico y manual de uso.

**6 Aplicación del equipo:**

Los detectores de tensión, serán utilizados para la comprobación de ausencia de tensión en conductores eléctricos.

**7 Observaciones importantes:**

- 7.1 Se requiere ficha técnica del fabricante del producto ofertado.
- 7.2 Se debe anexar las certificaciones o registros de calibración emitidos por el fabricante.
- 7.3 Se debe otorgar los tiempos de garantía y respaldo del producto.

*Y.Y.*

*J.R.*





*Beau msh*

	<b>TÍTULO:</b>		<b>FECHA:</b> MAR-2023	
	<b>HOJA TÉCNICA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O COLECTIVA</b>			
	<b>DIRECCIÓN:</b> GESTIÓN HUMANA	<b>GERENCIA:</b> SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL		<b>VERSIÓN:</b> 1
				<b>PÁGINA:</b> 2 de 2

## 8 Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción del cambio
1	Mar-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración del documento.</li> </ul>



ELABORADO	REVISADO	APROBADO	APROBADO
INSPECTOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	GERENTE DE SEGURIDAD IND Y SALUD OCUPACIONAL	DIRECTORA DE GESTIÓN HUMANA
Jefry Rodriguez	Edwin Ciprián	Mauricio Piña	Beantnik Dotel
Firma: 	Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 13/07/2023	Fecha: 13/07/23	Fecha: 14/07/2023	Fecha: 14/07/23

Para uso exclusivo de empleados de **EDESUR**.

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de la Gerencia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

**EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NÚMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO.**