


XXXX		xxx
PLANILLA DE DATOS TECNICOS		Fecha: xxx
		Versión N°: xx
LUMINARIA LED 50 W, 3000K		Código
		XXX
		EDS
		xxx
		EDN
		EDE

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Generales				
1.1	Proceso	-	(*)		
1.2	Empresa proveedora	-	(*)		
1.3	Fabricante	-	(*)		
1.4	Marca	-	(*)		
1.5	Modelo	-	(*)		
1.6	País de origen	-	(*)		
1.7	Norma de fabricación y ensayos	-	UL 1598, ANSI C62.41, ASTM D1654, ASTM B117, ANSI C136, 2-10-14-15-37, EN60598-1, IEC 60529, UL 1449, IEC 61643 o equivalentes internacionales		
1.8	Materiales de luminaria	-	Cuerpo y montaje de aluminio fundido a alta presión, con cubierta plana de vidrio templado ≥5mm. Con un compartimento auxiliar independiente del bloque óptico.		
1.9	Tamaños disponibles	-	Al menos 3 Tamaños		
1.1	Tipo de Montaje	-	Adecuado tanto para entrada lateral como para montaje post-top.		
1.11	Componentes reemplazables	-	El compartimento de equipos auxiliares de la luminaria (driver, etc...) debe ser desmontable sin herramientas y reemplazable en el sitio sin necesidad de desmontar la luminaria para mantenimiento y actualización futura.		
1.12	Vida útil de la luminaria	-	L90B10≥100.000 horas. La luminaria mantiene el 90% del lumen desde el lumen inicial y solo el 10% de la luz no alcanzó el 90% del lumen después de trabajar 100,000 horas (más de 10 años). Se proporcionará el cálculo del informe TM-21.		
1.13	Grado de protección a la intemperie de la luminaria IP	≥	66		
1.14	Grado de protección al impacto (IK)	-	≥09		
1.15	Clase de protección eléctrica	-	Clase II		
1.16	Protección contra niebla salina	-	Requerido, con resistencia a corrosión en grado C4, C4 es la abreviatura de Categoría 4 en la categoría de corrosividad definida en ISO 12944-2.		
1.17	Estado de ciclo de vida y continuidad de suministro de componentes críticos (EOL / NRND)	-	Los módulos LED, drivers y demás componentes críticos de la luminaria ofertada no deberán estar clasificados por sus fabricantes, al momento de la presentación de la oferta, como EOL (End of Life) ni NRND (Not Recommended for New Designs).		
2	Tipo de lámpara				
2.1	Tipo de lámpara	-	Módulo led integrando PCB y ópticas.		
2.2	Distribución de iluminación lateral (curva fotométrica)	-	Al menos 5 ópticas. Se entregará el archivo fotométrico compatible con software Dialux. de cada una de las fotometrías para justificar que se dispone de dicho		
2.3	Voltaje de operación	V	100 - 277		
2.4	Tolerancia del voltaje de operación	%	±10		
2.5	Frecuencia de operación	Hz	60		
2.6	Vibración por C136.31 ANSI	-	3G		
2.7	Color de la pintura	-	Disponible en cualquier RAL para adaptarse a la estética y acabado del soporte.		
2.8	Tipo de pintura	-	Por Inyección electrostática		
2.9	Rango de inclinación cuerpo	-	± 20°		
2.1	Dispersión de flujo hacia hemisferio superior	%	0-5		
2.11	Deslumbramiento	-	≥ G4		
3	Driver		Regulable		
3.1	Marca	-	(*)		
3.2	Modelo	-	(*)		
3.3	Tipo	-	Electrónico		
3.4	Nivel Básico de impulso	kV	10 según ANSI C136.2		
3.5	Corriente de protección a cortocircuitos	kA	≥ 5 según ANSI C136.2		
3.6	Corriente de operación del driver	A	≤ 1.5		
3.7	Factor de potencia	>	0,9		
3.8	Eficiencia	lm/W	Mínimo un valor ensayado ≥150 lm/W (en 3000K +/- 300K fotométrico. acreditado por UL o entidad internacional equivalente. donde se pueda verificar dicha eficiencia o superior). LM-79 para demostrar el resultado de su prueba.		
3.9	Distorsión armónica total	%	< 20		
3.10	Temperatura de operación	°C	-10 hasta 45		
3.11	Vida útil garantizada del driver	hrs	≥ 100,000		
3.12	Protección contra sobretensiones debe ser independiente del driver	-	Mínimo 10 kV.		
3.13	Tipo de protección contra sobretensiones	-	Fail off		
3.14	Certificado UL o Equivalente (Vigente y Verificable)	-	Requerido		

4	Led's			
4.1	Tipo de led		SMD	
4.2	Marca	(*)	
4.3	Modelo	(*)	
4.4	Cantidad de led's	(*)	
4.5	Índice de protección IP óptica	≥ 66	
4.6	Flujo luminoso de salida	Lm	≥ 7500	
4.7	Tiempo de vida útil	H	≥ 100,000	
4.8	Certificado UL o Equivalente (Vigente y Verificable)	Requerido	
5	Coefficiente de cromaticidad (CRI)			
5.1	Coefficiente de cromaticidad (CRI)	-	≥70	
5.2	Temperatura nominal de correlación corregido	°K	3000k ±300k.	
6	Control			
6.1	Receptáculo para fotocelda	-	Requerido	
6.2	Tipo de receptáculo para fotocontrol	-	NEMA 7 pines	
6.3	Hueco para instalación de soporte tubular	pulg	1 - 1/4 - 2 (42mm)	
7	Placa de Características			
7.1	Modelo y fabricante	-	Requerido	
7.2	Voltaje de servicio	-	Requerido	
7.3	Tipo de Driver	-	Requerido	
7.4	Voltaje de fotocontrol	-	Requerido	
7.5	Tipo de lámpara, potencia y voltaje	-	Requerido	
7.6	Fecha de fabricación	-	Requerido	
7.7	Número de IK	-	Requerido	
7.8	Número de IP	-	Requerido	
8	Etiquetado	**		
8.1	Características de etiqueta	-	Se deberá suministrar etiqueta con código QR con las características de la luminaria	
8.2	Ancho	mm (pulg)	50.8 (2")	
8.3	Largo	mm (pulg)	127 (5")	
8.4	Tamaño de Letras	mm (pulg)	(1" x 1/4)	
8.5	Potencia	W	50	
8.6	Fondo	Negro	
8.7	Color de la letra	Amarillo Luminico (RAL 1026)	
8.8	Ver dimensiones de la etiqueta	Al dorso	
9	Ensayos o Pruebas a la luminaria			
9.1	Fotometría	-	Requerido	
9.2	Lm-80	-	Requerido	
9.3	Lm-79	-	Requerido	
9.4	Archivo IES en formato digital	-	Requerido	
9.5	Hermeticidad	-	Requerido	
9.6	Resistencia mecánica	-	Requerido	
9.7	Prueba de temperatura (calentamiento)	-	Requerido	
9.8	Aislamiento	-	Requerido	
9.9	Protección Ultravioleta (UV)	-	Requerido	
9.10	Vibración y adherencia de la pintura	-	Requerido	
9.11	Protección contra contacto accidental	-	Requerido	
9.12	Rigidez dieléctrica	-	Requerido	
10	Certificado ISO 9000 del fabricante (vigente y verificable)	-	Requerido	
11	Presentación de muestra	-	Requerido	
12	Garantía	Años	8	

- (*) A indicar por el oferente
(**) Alto o bajo relieve, grabado en laser de manera indeleble



Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

COMENTARIOS:

- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.